



TUBI FLESSIBILI GAS EN 14800 FLEXIBLE GAS HOSES



TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON TRECCIATURA INOX E GUAINA DI PROTEZIONE IN PVC DI COLORE GIALLO ADATTO AL COLLEGAMENTO DI PIANI COTTURA PER USO DOMESTICO CON PORTATA MINORE DI 35 KW ALLA RETE GAS.

PRODOTTO REALIZZATO SECONDO LE NORME EN14800.

FLEXIBLE HOSE STAINLESS STEEL AISI 304 WITH STEEL BRAID AND PROTECTION SHEATH PVC YELLOW CONNECTION SUITABLE FOR PLANS FOR HOME COOKING WITH A CAPACITY OF LESS THAN 35 KW GAS NETWORK. PRODUCT MADE UNDER THE LAWS EN14800.



MADE IN ITALY

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LUNGHEZZA CM. LENGHT CM.	€	
----------------	----------------------------	-----------------------------	---	---



MNTG750FF	FLESS. GAS EN 14800 1/2" F/F	CM. 75		PZ. 01
MNTG1000FF	FLESS. GAS EN 14800 1/2" F/F	CM. 100		PZ. 01
MNTG1250FF	FLESS. GAS EN 14800 1/2" F/F	CM. 120		PZ. 01
MNTG1500FF	FLESS. GAS EN 14800 1/2" F/F	CM. 150		PZ. 01
MNTG2000FF	FLESS. GAS EN 14800 1/2" F/F	CM. 200		PZ. 01



MNTG750FF	FLESS. GAS EN 14800 1/2" F/F	CM. 75		PZ. 01
MNTG1000FF	FLESS. GAS EN 14800 1/2" F/F	CM. 100		PZ. 01
MNTG1250FF	FLESS. GAS EN 14800 1/2" F/F	CM. 120		PZ. 01
MNTG1500FF	FLESS. GAS EN 14800 1/2" F/F	CM. 150		PZ. 01
MNTG2000FF	FLESS. GAS EN 14800 1/2" F/F	CM. 200		PZ. 01

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Durante il montaggio e l'uso evitare al flessibile torsioni, contatti e urti con parti spigolose e/o taglienti, I raggi di curvatura devono essere maggiori di 90 mm e non installare in aree con temperatura maggiore di 60° C. Installare i tubi solo se la raccorderia è compatibile con i raccordi del rubinetto gas e/o dell'apparecchio utilizzatore senza inserire adattatori.

Non installare il flessibile attraverso muri, pavimenti o soffitti.

Non installare il flessibile a monte del riduttore di pressione.

Controllare con cadenza mensile il tubo flessibile e sostituirlo in caso di danneggiamento e/o rottura di qualunque sua parte.

Uso improprio o modifiche a qualunque parte del flessibile ne fanno decadere la garanzia e la conformità alla norma EN 14800 .

L'impianto elettrico dell'apparecchio a gas deve essere dotato di messa a terra con certificato di conformità dell' installatore qualificato.

Installare tubi con la giusta lunghezza e comunque non superiore a 2 metri; è vietata la giunzione di più tubi per arrivare alla lunghezza desiderata.

In caso di smontaggio del flessibile sostituire le guarnizioni e usare esclusivamente guarnizioni conformi alla norma EN 549.

Verificare che la portata nominale del flessibile sia adeguata all'apparecchio utilizzatore.

I tubi devono essere installati esclusivamente da un installatore qualificato secondo le norme vigenti.

Si vieta di installare i tubi su apparecchi a gas mobili.